



INSPECCIÓN DE TRABAJO EN CPQC

En fecha 19.07.2023, el delegado de PRL de **Acaip**, la Inspectora de Trabajo, el ingeniero del CPQC y dos acompañantes más, hemos visitado el Centro Penitenciario de Cuatro Caminos, en base a las denuncias presentadas por **Acaip** en 2021 y 2022, a raíz de los incendios que hubieron, además también ha venido a comprobar qué se había hecho de otros requerimientos de 2020.

Ha podido comprobar *in situ* como no se habían subsanado las deficiencias que se encontraron y ha podido comprobar que hay más, que se han detectado en las visitas que **Acaip** habitualmente realiza a los Centros, el mal funcionamiento del ordenador que gestiona las alarmas de incendios del Centro desde C30, **la falta de alargos de las BIE en el DERT, que no se pueden empalmar al no ser del mismo tipo (racord Barcelona) y la joya de la corona: la falta de suministro de agua en los hidrantes del perímetro desde hace años... pero muchos.**

También hemos aprovechado para que tome nota de los uniformes, y de su falta de transpiración, del calor que dan y de los problemas de salud que están ocasionando a los trabajadores. Y hemos dado unas consignas claras a los funcionarios tales como, informar a través de un comunicado de hechos de cualquier problema que tengamos de salud por utilizar el uniforme que han proporcionado, si se puede sustentar con un informe médico (rozaduras, erosiones en la piel, hongos por exceso de sudoración, y demás patologías) mucho mejor. No es gran cosa, pero en caso de ser reprendidos por no hacer uso del uniforme oficial, **tendremos donde agarrarnos para justificarnos delante de quien sea.**

Como siempre, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier sugerencia o información que necesitéis a través de nuestros delegados de los Centros, o en los datos de contacto referenciados a pie de página.

Juan Carlos S.

Resp. PRL de **Acaip**

PREVENCION RIESGOS ACAIP mail: prevencionriesgos@acaip.cat ; Tlf: 681.033.855; 20/07/2023